

**Oczyszczalnia ścieków w Miedźnie**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2016**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	4,00	42,20	8,40
LUTY	4,00	35,20	2,80
MARZEC	4,00	50,00	5,00
KWIECIEŃ	11,00	57,00	18,00
MAJ	13,00	72,00	23,00
CZERWIEC	3,00	38,90	7,00
LIPIEC	12,00	36,00	7,60
SIERPIEŃ	11,00	44,00	8,20
WRZESIEŃ	4,00	20,00	6,60
PAŹDZIERNIK	-	-	-
LISTOPAD	10,00	52,00	13,00
GRUDZIEŃ	5,00	44,00	13,00
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>7,36</b>	<b>44,66</b>	<b>10,24</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>98,63</b>	<b>95,67</b>	<b>97,32</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>90</b>