

Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2007

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	3	21	5
luty	–	–	–
marzec	7	39	6
kwiecień	–	–	–
maj	4	24	4
czerwiec	–	–	–
lipiec	–	–	–
sierpień	7	25	4
wrzesień	4	24	4,8
październik	–	–	–
listopad	4	29	4,8
grudzień	–	–	–
wartość średnia	4,8	27	4,77
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	98	96	99
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90