

Oczyszczalnia ścieków w Rybnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2008

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	12	47	8,4
luty	–	–	–
marzec	–	–	–
kwiecień	23	77	11
maj	12	60	25
czerwiec	7,5	43	8
lipiec	8	30,5	11
sierpień	4	33	6,8
wrzesień	2	37,7	5,6
październik	4,5	27,7	6
listopad	3	29,2	2,8
grudzień	3	40,2	2
wartość średnia	7,9	42,53	8,7
wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
% redukcji zanieczyszczeń	98	95	98
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90