

Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2012

| WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ | BZT | ChZT | zawiesina org. | azot og. | fosfor og. |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| JEDNOSTKA | mgO2/dm3 | mgO2/dm3 | mg/dm3 | mgN/dm3 | mgP/dm3 |
| STYCZEŃ | 12,00 | 37,00 | 6,40 | 6,63 | 0,60 |
| LUTY | 9,50 | 60,70 | 21,20 | 14,90 | 0,96 |
| MARZEC | 10,00 | 60,00 | 13,20 | 26,20 | 0,41 |
| KWKIECIEN | 4,50 | 28,00 | 3,20 | 9,65 | 0,91 |
| MAJ | 7,00 | 52,70 | 12,80 | 14,80 | 0,44 |
| CZERWIEC | 5,50 | 20,20 | 4,80 | 11,20 | 2,00 |
| LIPIEC | 3,00 | 21,70 | 5,20 | 7,13 | 1,00 |
| SIERPIEŃ | 7,50 | 37,60 | 7,60 | 14,50 | 0,69 |
| WRZESIEŃ | 3,50 | 39,60 | 11,60 | 3,62 | 1,20 |
| PAŹDZIERNIK | 3,50 | 29,40 | 5,20 | 12,05 | 0,55 |
| LISTOPAD | 4,50 | 33,70 | 5,20 | 14,70 | 0,32 |
| GRUDZIEŃ | 7,00 | 37,40 | 12,40 | 14,90 | 0,48 |
| WARTOŚĆ ŚREDNIA | 6,46 | 38,17 | 9,07 | 12,52 | 0,80 |
| WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM | 25 | 125 | 35 | 15 | 2 |
| % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ | 98,34 | 94,44 | 97,15 | 87,82 | 94,70 |
| MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ | 90 | 75 | 90 | 80 | 85 |