

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2013

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	28,50	70,10	24,80
LUTY	-	-	-
MARZEC	5,50	39,20	11,60
KWKIECIEN	21,00	64,60	33,00
MAJ	5,50	49,90	10,80
CZERWIEC	-	-	-
LIPIEC	-	-	-
SIERPIEŃ	19,50	56,00	33,00
WRZESIEN	19,50	74,40	33,00
PAŹDZIERNIK	16,50	57,70	20,00
LISTOPAD	6,00	42,30	7,00
GRUDZIEŃ	8,00	44,80	14,40
WARTOŚĆ ŚREDNIA	14,44	55,44	20,84
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	97,20	94,02	94,66
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90