

Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2013

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO₂/dm³	mgO₂/dm³	mg/dm³
STYCZEŃ	4,00	13,70	8,40
LUTY	10,50	58,80	13,20
MARZEC	4,50	33,20	13,20
KWIECIEŃ	3,00	31,00	2,00
MAJ	11,00	47,70	4,40
CZERWIEC	4,00	30,30	4,40
LIPIEC	8,00	35,50	4,40
SIERPIEŃ	6,50	33,50	6,80
WRZESIEŃ	4,00	33,30	4,00
PAŹDZIERNIK	7,50	37,30	8,40
LISTOPAD	4,50	28,30	2,80
GRUDZIEŃ	3,50	33,10	2,80
WARTOŚĆ ŚREDNIA	5,92	34,63	6,23
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	99,05	96,71	99,52
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90