

**Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**rok 2014**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mg/dm<sup>3</sup></b>
STYCZEŃ	9,50	53,00	16,80
LUTY	3,50	31,00	6,00
MARZEC	-	-	-
KWIECIEŃ	5,00	43,60	3,10
MAJ	8,00	44,10	7,00
CZERWIEC	8,00	39,30	4,40
LIPIEC	10,50	82,20	20,70
SIERPIEŃ	7,00	39,00	2,90
WRZESIEŃ	7,50	35,20	5,10
PAŹDZIERNIK	9,50	36,40	7,40
LISTOPAD	2,50	30,60	3,30
GRUDZIEŃ	6,50	47,40	10,80
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>7,05</b>	<b>43,80</b>	<b>7,95</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>98,83</b>	<b>96,41</b>	<b>97,96</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>