

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2015(I- półrocze)

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO₂/dm³	mgO₂/dm³	mg/dm³
STYCZEŃ	14,00	59,50	23,40
LUTY	14,00	60,90	23,00
MARZEC	-	-	-
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	8,00	46,10	18,00
CZERWIEC	9,00	40,00	2,00
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
WARTOŚĆ ŚREDNIA	11,25	51,63	16,60
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	97,90	94,34	95,54
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90