

Oczyszczalnia ścieków w Rędzinach
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2015(I- półrocze)

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO₂/dm³	mgO₂/dm³	mg/dm³
STYCZEŃ	7,50	41,50	13,20
LUTY	16,00	76,80	48,00
MARZEC	4,00	47,00	6,00
KWIECIEŃ	6,00	53,90	4,60
MAJ	10,00	65,70	16,00
CZERWIEC	8,00	47,80	9,20
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
WARTOŚĆ ŚREDNIA	8,58	55,45	16,17
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,69	94,94	95,53
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90