

**Oczyszczalnia ścieków w Rybnej**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**rok 2015(I- półrocze)**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	8,50	31,60	8,00
LUTY	5,00	39,60	7,60
MARZEC	7,00	45,40	12,40
KWIECIEŃ	15,00	60,10	12,00
MAJ	3,50	49,40	6,00
CZERWIEC	8,00	34,50	6,00
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>7,83</b>	<b>43,43</b>	<b>8,67</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>98,25</b>	<b>95,14</b>	<b>97,86</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>