

**Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**rok 2015**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>	<b>azot og.</b>	<b>fosfor og.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>	<b>mgN/dm3</b>	<b>mgP/dm3</b>
STYCZEŃ	12,50	48,90	15,00	12,10	0,28
LUTY	9,00	39,50	9,00	14,30	0,22
MARZEC	21,00	87,50	38,00	9,60	0,86
KWIECIEŃ	4,00	48,70	10,00	12,70	0,28
MAJ	13,00	54,50	15,00	9,70	0,62
CZERWIEC	8,00	50,60	6,20	14,80	0,71
LIPIEC	12,00	56,50	10,00	14,80	1,80
SIERPIEŃ	3,00	32,80	3,60	2,53	2,50
WRZESIEŃ	3,00	41,20	15,00	1,93	0,82
PAŹDZIERNIK	4,00	35,90	9,20	2,63	0,40
LISTOPAD	8,00	53,90	22,00	2,46	0,69
GRUDZIEŃ	8,00	48,00	18,00	2,18	0,36
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>8,79</b>	<b>49,83</b>	<b>14,25</b>	<b>8,31</b>	<b>1,08</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>98,36</b>	<b>94,93</b>	<b>96,93</b>	<b>92,19</b>	<b>94,85</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>85</b>