

Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2015

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	3,00	39,60	5,20
LUTY	8,00	45,10	9,80
MARZEC	6,00	16,00	6,20
KWIECIEŃ	3,00	64,20	8,00
MAJ	13,00	69,80	11,00
CZERWIEC	4,00	40,20	3,60
LIPIEC	6,00	42,80	5,30
SIERPIEŃ	20,00	38,40	5,20
WRZESIEŃ	5,00	26,80	5,40
PAŹDZIERNIK	9,00	43,80	5,50
LISTOPAD	4,00	47,90	7,50
GRUDZIEŃ	9,00	57,60	6,90
WARTOŚĆ ŚREDNIA	7,50	44,35	5,97
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,80	94,45	98,97
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90