

Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
2016

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	10,00	56,80	12,00
LUTY	9,00	54,80	13,00
MARZEC	11,00	68,00	12,00
KWIECIEŃ	6,00	51,00	7,60
MAJ	9,00	46,00	6,20
CZERWIEC	13,00	51,00	11,00
LIPIEC	-	-	-
SIERPIEŃ	14,00	42,00	8,40
WRZESIEŃ	12,00	45,00	7,60
PAŹDZIERNIK	-	-	-
LISTOPAD	3,00	20,00	4,40
GRUDZIEŃ	10,00	29,00	3,40
WARTOŚĆ ŚREDNIA	9,70	46,36	8,56
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,62	96,38	98,37
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90