

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
2018

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	-	-	-
LUTY	20,00	82,00	28,00
MARZEC	12,00	82,00	24,00
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	-	-	-
CZERWIEC	24,00	112,00	24,00
LIPIEC	15,00	80,00	26,00
SIERPIEŃ	20,00	66,00	32,00
WRZESIEŃ	-	-	-
PAŹDZIERNIK	3,00	29,00	5,20
LISTOPAD	24,00	112,00	32,00
GRUDZIEŃ	7,00	23,00	7,80
WARTOŚĆ ŚREDNIA	15,63	73,25	22,38
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	97,16	92,52	94,15
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90