

Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
2018

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	5,00	52,00	14,00
LUTY	13,00	70,00	12,00
MARZEC	14,00	76,00	11,00
KWIECIEŃ	13,00	83,00	13,00
MAJ	14,00	71,00	12,00
CZERWIEC	10,00	58,00	15,00
LIPIEC	8,00	54,00	9,40
SIERPIEŃ	19,00	43,00	16,00
WRZESIEŃ	5,00	19,00	2,80
PAŹDZIERNIK	9,00	61,00	11,00
LISTOPAD	8,00	62,00	11,00
GRUDZIEŃ	7,00	55,00	8,20
WARTOŚĆ ŚREDNIA	10,42	58,67	11,28
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	97,66	91,98	96,21
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90