

**Oczyszczalnia ścieków w Rędzinach**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2018**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></b>	<b>mg/dm<sup>3</sup></b>
STYCZEŃ	9,00	65,00	15,00
LUTY	19,00	71,00	13,00
MARZEC	10,00	71,00	9,20
KWIECIEŃ	8,00	51,00	9,80
MAJ	7,00	45,00	9,40
CZERWIEC	8,00	43,00	2,80
LIPIEC	8,00	45,00	15,00
SIERPIEŃ	24,00	85,00	25,00
WRZESIEŃ	12,00	50,00	12,00
PAŹDZIERNIK	3,00	36,00	9,40
LISTOPAD	3,00	29,00	3,80
GRUDZIEŃ	3,00	41,00	4,00
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>9,50</b>	<b>52,67</b>	<b>10,70</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>97,87</b>	<b>94,18</b>	<b>96,76</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>