

**Oczyszczalnia ścieków w Rybnej**  
**jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń**  
**2018**

<b>WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>BZT</b>	<b>ChZT</b>	<b>zawiesina org.</b>
<b>JEDNOSTKA</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mgO2/dm3</b>	<b>mg/dm3</b>
STYCZEŃ	6,00	44,00	12,00
LUTY	14,00	68,00	24,00
MARZEC	6,00	12,00	21,00
KWIECIEŃ	8,00	53,00	19,00
MAJ	7,00	48,00	11,00
CZERWIEC	7,00	37,00	8,80
LIPIEC	6,00	28,00	5,60
SIERPIEŃ	5,00	47,00	6,40
WRZESIEŃ	8,00	38,00	6,60
PAŹDZIERNIK	5,00	36,00	6,40
LISTOPAD	4,00	27,00	9,60
GRUDZIEŃ	3,00	40,00	5,20
<b>WARTOŚĆ ŚREDNIA</b>	<b>6,58</b>	<b>39,83</b>	<b>11,30</b>
<b>WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>35</b>
<b>% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>98,21</b>	<b>94,48</b>	<b>97,13</b>
<b>MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ</b>	<b>70-90</b>	<b>75</b>	<b>90</b>