

Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
w I półroczu 2020 r.

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	3,00	34,00	7,60
LUTY	7,00	52,00	9,20
MARZEC	9,00	61,00	12,00
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	9,00	68,00	17,00
CZERWIEC	6,00	37,00	12,00
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
WARTOŚĆ ŚREDNIA	6,80	50,40	11,56
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	97,91	93,58	96,09
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90