

Oczyszczalnia ścieków w Rybnej
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
w I półroczu 2020 r.

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO2/dm3	mgO2/dm3	mg/dm3
STYCZEŃ	4,00	52,00	8,40
LUTY	8,00	53,00	12,00
MARZEC	-	-	-
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	10,00	60,00	18,00
CZERWIEC	13,00	62,00	19,00
LIPIEC			
SIERPIEŃ			
WRZESIEŃ			
PAŹDZIERNIK			
LISTOPAD			
GRUDZIEŃ			
WARTOŚĆ ŚREDNIA	8,75	56,75	14,35
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	97,35	91,82	95,30
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90