

Oczyszczalnia ścieków w Rędzinach
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
w 2020 r.

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZEŃ	BZT	ChZT	zawiesina org.
JEDNOSTKA	mgO₂/dm³	mgO₂/dm³	mg/dm³
STYCZEŃ	4,00	49,00	16,00
LUTY	7,00	50,00	13,00
MARZEC	-	-	-
KWIECIEŃ	-	-	-
MAJ	7,00	58,00	6,60
CZERWIEC	12,00	45,00	5,20
LIPIEC	5,00	28,00	2,40
SIERPIEŃ	9,00	36,00	2,20
WRZESIEŃ	7,00	31,00	5,40
PAŹDZIERNIK	4,00	31,00	7,00
LISTOPAD	3,00	36,00	7,20
GRUDZIEŃ	10,00	44,00	14,00
WARTOŚĆ ŚREDNIA	5,67	34,00	6,58
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	25	125	35
% REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	98,78	96,32	98,38
MINIMALNY WYMAGANY POZWOLENIEM % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ	70-90	75	90

Sporządził : Łukasz Jura

Data sporządzenia : 19.01.2021