

Jakość ścieków oczyszczonych w 2021r.

Oczyszczalnia	BZT ₅ wartość średnia mgO ₂ /dm ³			ChZT wartość średnia mgO ₂ /dm ³			Zaw. og. wartość średnia mg/dm ³			Azot og. wartość średnia mgN/dm ³			Fosfor og. wartość średnia mgP/dm ³		
	I półrocze	II półrocze	roczna	I półrocze	II półrocze	roczna	I półrocze	II półrocze	roczna	I półrocze	II półrocze	roczna	I półrocze	II półrocze	roczna
Blachownia	3,50			22,50			6,90			-	-		-	-	
Kłobuck	3,83			29,67			5,13			10,95			0,22		
Rybna	4,67			47,70			10,60			-	-		-	-	
Kol. Poczesna	6,00			40,50			10,20			-	-		-	-	
Olsztyn	13,17			55,83			20,93			-	-		-	-	
Huta Stara "B"	6,50			31,50			18,00			-	-		-	-	
Miedźno	7,50			58,00			5,50			-	-		-	-	
Karolina	5,83			41,67			9,67			-	-		-	-	

Sporządził : Łukasz Jura

Data sporządzenia : 23.07.2021