

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej B
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2011

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	16	54,6	16,4
marzec	24	88,7	32
kwiecień	22	105	30
maj	17	41,5	8
czerwiec	7	48,8	6
lipiec	7,5	49,1	11,2
sierpień	19,5	65,2	19
wrzesień	24,5	83,9	18
październik	10	54,8	19
listopad	13,5	67,3	14
grudzień	8,5	123	20
wartość średnia	15,5	70,8	17,6
maksymalna wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
rzeczywisty % redukcji zanieczyszczeń	96,6	91,1	95,4
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90