

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej B
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2009

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	9,5	36,6	8,8
luty	14,5	48,2	18,4
kwiecień	20,5	59,3	22,5
maj	12	58,4	22
sierpień	16	38,3	22,4
październik	5	32	7,2
grudzień	9,5	50,5	10,8
wartość średnia	12,4	46,19	16
maksymalna wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
rzeczywisty % redukcji zanieczyszczeń	97,4	94,2	95,7
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90