

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej B
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2008

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO₂/dm³	mgO₂/dm³	mg/dm³
styczeń	–	–	–
luty	–	–	–
marzec	15	59	10
kwiecień	19	68	16
maj	28	84	30
czerwiec	8,5	51	6,4
lipiec	11	41,5	19
sierpień	–	–	–
wrzesień	23	71,7	34
październik	7	47,2	22
listopad	–	–	–
grudzień	14,5	55,4	18,55
wartość średnia	14,5	55,4	18,5
maksymalna wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
rzeczywisty % redukcji zanieczyszczeń	96	93	95
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90