

Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej B
jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń
rok 2006

wskaźnik zanieczyszczeń	BZT	ChZT	zawiesina og.
jednostka	mgO ₂ /dm ³	mgO ₂ /dm ³	mg/dm ³
styczeń	8	46	28
luty	18	62	24
marzec	6,5	20	16
kwiecień	2,5	36	10
maj	4,5	33	12
czerwiec	17	72	29
lipiec	7	36	5
wrzesień	6	40	11
październik	7	55	19
listopad	20	84	45
grudzień	4,5	47	10
wartość średnia	9	53	21
maksymalna wartość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym	25	125	35
rzeczywisty % redukcji zanieczyszczeń	98	95	95
minimalny wymagany pozwoleniem wodnoprawnym % redukcji zanieczyszczeń	70-90	75	90